

Wieland-Werke AG 89070 Ulm Deutschland  
Компания «ДЮЙМ»

Graf-Arco-Straße 36  
89079 Ulm  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)731 944-0  
Telefax: +49 (0)731 944-2772  
info@wieland.de  
http://www.wieland.de

Ihre Nachricht/Zeichen

Unsere Zeichen  
RMH/Wr  
Bearbeiter  
Hr. Werner

Telefon (direkt)  
24 03  
Telefax (direkt)  
4750

Datum  
11.05.2012

## Применение медных труб т. м. SANCO® с уменьшенной толщиной стенки

При использовании нижеуказанной линейки твердых (R290) медных труб т. м. SANCO®, произведенных нашей компанией согласно EN 1057 и поставляемых в форме 3-метровых отрезков

15x0,7 мм, доп. раб. давление 56 бар

18x0,7 мм, ~ 46 бар

22x0,8 мм, ~ 43 бар

28x0,8 мм, ~ 34 бар

следует учитывать следующие рекомендации по эксплуатации:

### сфера применения:

системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, солнечных коллекторов, бытового газопровода, сжиженного природного газа, сжатого воздуха и многие другие системы, в которых обычно применяется традиционная линейка труб т. м. SANCO® (при необходимости получения дополнительной информации просим обращаться к производителю)

### пайка твердым и мягким припоем:

— системы холодного и горячего водоснабжения:  
рекомендуется пайка мягким припоем.

— системы отопления:  
возможна пайка мягким и твердым припоем. Стандартные мягкие припои разрешено применять в системах, постоянная рабочая температура которых не превышает 110°C.

— бытовой газопровод и сжиженный природный газ:  
рекомендуется пайка твердым припоем.

### гнутье:

трубы не разрешается гнуть ни холодным способом, ни после предварительного нагрева

Vorstand:  
Harald Kroener, Vorsitzender  
Werner T. Traa  
Dr. Ulrich Hartmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Fritz-Jürgen Heckmann  
Sitz der Gesellschaft: Ulm  
Registergericht Ulm, HRB 1256  
St.-Nr. 88004/76900  
Ust-IdNr.: DE811147730

**пресс-фитинги, фитинги под пайку и обжимные фитинги:**

разрешены все способы соединения. Следует соблюдать особые указания по монтажу фитингов, если они указаны производителем фитингов (например, если производитель обжимных фитингов указывает необходимость использования опорных втулок).

С уважением,



Wieland-Werke AG  
Extruded and Drawn Products Division  
Technical Marketing

i.V. Rolf Werner

Vorstand:  
Harald Kroener, Vorsitzender  
Werner T. Traa  
Dr. Ulrich Hartmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Fritz-Jürgen Heckmann  
Sitz der Gesellschaft: Ulm  
Registergericht Ulm, HRB 1256  
St.-Nr. 88004/76900  
Ust-IdNr.: DE811147730